

RAZDELILNIK R2-M

Pk=16.600W
 $\eta=0,6$
 $\cos \varphi=0,95$
 $I_{kon}=15,1A$

TN-S

L1
 L2
 L3
 4.3/A1
 4.3/A1
 4.3/A1

-F1
 C10A

-F2
 B20A

-F01
 EFL4A
 400/3A
 S-B

-F02
 III/C 335V
 12,5kA/ 8/20ns

-X2: 1

-X3: 2 3 4

N
 PE
 4.3/C1
 4.3/D1

-Q1
 RS3/40
 40A

-X1: L1 L2 L3 N PE

1 2 3 4 5 6

H07V-K 6mm²

-W5
 NYY-J 5x10mm²
 PN Ø29mm
 400V
 GIP

-W201
 NYM-J 3x1,5mm²
 ic Ø16mm

L
 N
 PE

-W202
 NYM-J 5x4mm²
 PN Ø23mm

L1 L2 L3 N PE

Dovod iz RG-M

230V, 600W
 RAZSVETLJAVNA
 NOVA GARAŽA

400V, 4.000W
 VTIČNIŠKO
 GNEZDO VT1

Investitor: OBČINA JESENICE
 vrsta načrta ELEKTRIČNE NAPELJAVE

CESTA ŽELEZARJEV 6, 4270 JESENICE

naročnik: ATELJE PRIZMA, d.o.o.,

CESTA MARŠALA TITA 7, 4270 JESENICE

objekt: GARS

ident.št. pri IZS 2349 IZS E-9059

odg.vodja:proj. DOMEN ZALOKAR, u.d.i.g., G-3882 09.04.2018

odg.projektant TOMI KRIŽAJ el.inž. E-9059 09.04.2018

projektant TOMI KRIŽAJ el.inž. E-9059 09.04.2018

faza PZI št.projekta 16/17 št.načrta 38-11/17

datum APRIL 2018

stran 2 risba št. E-4



TRBREŽE 8, 1260 LJUBLJANA
 Tel.: 386 01 514 07 87 (89)
 Fax.: 386 01 514 07 92
 Identifik.št. pri IZS 2349