


RAZDELILNIK R

# NNR Obratna ambulanta

0,4kV



120A


podzemni vod  
NYY-J 4x50mm<sup>2</sup>

Objekt  
GARS

RG-M

3x35A

L=60m  
NYY-J 5x10mm<sup>2</sup>



Objekt  
nova garaža

R2-M



R2-A



3x35A

L=60m  
NYY-J 5x10mm<sup>2</sup>

1		2		3		4		5		6		7		8	
RAZDELILNIK R															
NNR Obratna ambulanta															
Objekt GARS															
0,4kV															
120A															
podzemni vod NYY-J 4x50mm <sup>2</sup>															
RG-M															
3x35A															
L=60m NYY-J 5x10mm <sup>2</sup>															
3x63A															
NYY-J 5x16mm <sup>2</sup>															
102 V 3 1															
RG-A															
3x35A															
L=60m NYY-J 5x10mm <sup>2</sup>															
R2-M															
R2-A															
Objekt nova garaža															
Dizel agregat															
3x35A															
3~															
Investitor: OBČINA JESENICE, CESTA ŽELEZARJEV 6, 4270 JESENICE															
naročnik: ATELJE PRIZMA, d.o.o., CESTA MARŠALA TITA 7, 4270 JESENICE															
objekt: GARS															
vrsta načrta															
ELEKTRIČNE NAPELJAVE															
Jaki tok															
vsebina risbe															
RAZVOD NN INŠTALACIJE GLAVNI VODI															
ident.št. pri IZS 2349 ident. št. 2349 IZS E-9059															
odg.vodja:proj. DOMEN ZALOKAR, u.d.i.g., G-3882, 09.04.2018															
odg.projektant TOMI KRIŽAJ el.inž. E-9059 / 09.04.2018															
projektant TOMI KRIŽAJ el.inž. E-9059 / 09.04.2018															
faza PZI št.projekta 16/17 št.načrta 38-11/17															
datum APRIL 2018															
št. str. 2															
risba št. E-1															



TRBEŽE 8, 1260 LJUBLJANA  
Tel.: 386 01 514 07 87 (89)  
Fax.: 386 01 514 07 92  
Identifik.št. pri IZS 2349

Investitor: OBČINA JESENICE, CESTA ŽELEZARJEV 6, 4270 JESENICE	vrsta načrta	ELEKTRIČNE NAPELJAVE
naročnik: ATELJE PRIZMA, d.o.o., CESTA MARŠALA TITA 7, 4270 JESENICE	Jaki tok	
objekt: GARS	vsebina risbe	RAZVOD NN INŠTALACIJE GLAVNI VODI
ident.št. pri IZS 2349	ident. št.	2349 IZS E-9059

odg.vodja:proj. DOMEN ZALOKAR, u.d.i.g., G-3882, 09.04.2018	št. str. 2	risba št.
odg.projektant TOMI KRIŽAJ el.inž. E-9059 / 09.04.2018		
projektant TOMI KRIŽAJ el.inž. E-9059 / 09.04.2018		
faza PZI št.projekta 16/17 št.načrta 38-11/17		
datum APRIL 2018		

E-1